

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

Aplinkos apsaugos agentūrai

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB "Anykščių vandenys"	154138664
-------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Anykščių	Anykščiai	Liudiškių	28	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 381 58233	-	anykvanduo@anyksciuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Anykščių aglomeracija					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Anykščių	Anykščių sen. Anykščiai	Liudiškių	28		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 381 59051	-	anyksciunvi@gmail.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2023.01.01÷2023.03.31

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1340002		3340002				Anykščių miesto nuotekų valymo įrenginiai									
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2023.01.17-2023.01.18;	09h50m 07h50m	Grotos; prieš valymą	18	2441	40992	Ne	7,5	1001	pH	7,3	LST EN ISO 10523:2012	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	2	
2023.02.06-2023.02.07;	10h30m 08h30m		20	1792	47016	Ne	6,1			7,7				17	
2023.03.20-2023.03.21;	09h45m 07h45m		42	2272	99943	Ne	7,8			7,8				30	
2023.01.17-2023.01.18;	10h15m 08h15m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	18	2441	40992	Ne	7,4	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	2	
2023.02.06-2023.02.07;	10h10m 08h10m		20	1792	47016	Ne	5,8			7,9				17	
2023.03.20-2023.03.21;	10h10m 08h10m		42	2272	99943	Ne	7,7			7,6				30	
2023.01.17-2023.01.18;	09h50m 07h50m	Grotos; prieš valymą	18	2441	40992	Ne	7,5	1004	Skendinčios medžiagos mg/l	143	LAND 46:2007	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	2	
2023.02.06-2023.02.07;	10h30m 08h30m		20	1792	47016	Ne	6,1			238				17	
2023.03.20-2023.03.21;	09h45m 07h45m		42	2272	99943	Ne	7,8			393				30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023.01.17-2023.01.18;	10h15m-08h15m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	18	2441	40992	Ne	7,4	1004	Skendinčios medžiagos mg/l	6,6	LAND 46:2007	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	2
2023.02.06-2023.02.07;	10h10m-08h10m		20	1792	47016	Ne	5,8	7,5		17				
2023.03.20-2023.03.21;	10h10m-08h10m		42	2272	99943	Ne	7,7	16		30				
2023.01.17-2023.01.18;	09h50m-07h50m	Grotos; prieš valymą	18	2441	40992	Ne	7,5	1005	ChDS mg/l O2	591	LAND 83:2006	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	2
2023.02.06-2023.02.07;	10h30m-08h30m		20	1792	47016	Ne	6,1	666		17				
2023.03.20-2023.03.21;	09h45m-07h45m		42	2272	99943	Ne	7,8	371		30				
2023.01.17-2023.01.18;	10h15m-08h15m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	18	2441	40992	Ne	7,4	1005	ChDS mg/l O2	<30	LAND 83:2006	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	2
2023.02.06-2023.02.07;	10h10m-08h10m		20	1792	47016	Ne	5,8	47		17				
2023.03.20-2023.03.21;	10h10m-08h10m		42	2272	99943	Ne	7,7	<30		30				
2023.01.17-2023.01.18;	09h50m-07h50m	Grotos; prieš valymą	18	2441	40992	Ne	7,5	1003	BDS ₇ mg/l O2	221	LAND 47-1:2007;	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	2
2023.02.06-2023.02.07;	10h30m-08h30m		20	1792	47016	Ne	6,1	378		17				
2023.03.20-2023.03.21;	09h45m-07h45m		42	2272	99943	Ne	7,8	329		30				
2023.01.17-2023.01.18;	10h15m-08h15m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	18	2441	40992	Ne	7,4	1003	BDS ₇ mg/l O2	5,9	LAND 47-1:007;	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	2
2023.02.06-2023.02.07;	10h10m-08h10m		20	1792	47016	Ne	5,8	7,5		17				
2023.03.20-2023.03.21;	10h10m-08h10m		42	2272	99943	Ne	7,7	7,2		30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023.01.17-2023.01.18;	09h50m 07h50m	Grotos; prieš valymą	18	2441	40992	Ne	7,5	1113	Amonio azotas (NH ₄ -N) mg/l	27	LAND 38:2000	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	2
2023.02.06-2023.02.07;	10h30m 08h30m		20	1792	47016	Ne	6,1	44		17				
2023.03.20-2023.03.21;	09h45m 07h45m		42	2272	99943	Ne	7,8	36		30				
2023.01.17-2023.01.18;	10h15m 08h15m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	18	2441	40992	Ne	7,4	1113	Amonio azotas (NH ₄ -N) mg/l	0,024	LAND 38:2000	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	2
2023.02.06-2023.02.07;	10h10m 08h10m		20	1792	47016	Ne	5,8	0,029		17				
2023.03.20-2023.03.21;	10h10m 08h10m		42	2272	99943	Ne	7,7	0,048		30				
2023.01.17-2023.01.18;	09h50m 07h50m	Grotos; prieš valymą	18	2441	40992	Ne	7,5	1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)mg/l	0,071	LAND 39:2000	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	2
2023.02.06-2023.02.07;	10h30m 08h30m		20	1792	47016	Ne	6,1	0,091		17				
2023.03.20-2023.03.21;	09h45m 07h45m		42	2272	99943	Ne	7,8	0,095		30				
2023.01.17-2023.01.18;	10h15m 08h15m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	18	2441	40992	Ne	7,4	1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)mg/l	0,013	LAND 39:2000	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	2
2023.02.06-2023.02.07;	10h10m 08h10m		20	1792	47016	Ne	5,8	0,012		17				
2023.03.20-2023.03.21;	10h10m 08h10m		42	2272	99943	Ne	7,7	0,015		30				
2023.01.17-2023.01.18;	09h50m 07h50m	Grotos; prieš valymą	18	2441	40992	Ne	7,5	1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)mg/l	0,26	LAND 65:2005	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	2
2023.02.06-2023.02.07;	10h30m 08h30m		20	1792	47016	Ne	6,1	0,13		17				
2023.03.20-2023.03.21;	09h45m 07h45m		42	2272	99943	Ne	7,8	0,27		30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023.01.17-2023.01.18;	10h15m 08h15m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	18	2441	40992	Ne	7,4	1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)mg/l	5,4	LAND 65:2005	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	2
2023.02.06-2023.02.07;	10h10m 08h10m		20	1792	47016	Ne	5,8	9,3		17				
2023.03.20-2023.03.21;	10h10m 08h10m		42	2272	99943	Ne	7,7	6,6		30				
2023.01.17-2023.01.18;	09h50m 07h50m	Grotos; prieš valymą	18	2441	40992	Ne	7,5	1201	Bendras azotas mg/l	37	LAND 84:2006; *skaičiavimo	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	2
2023.02.06-2023.02.07;	10h30m 08h30m		20	1792	47016	Ne	6,1	53		17				
2023.03.20-2023.03.21;	09h45m 07h45m		42	2272	99943	Ne	7,8	49		30				
2023.01.17-2023.01.18;	10h15m 08h15m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	18	2441	40992	Ne	7,4	1201	Bendras azotas mg/l	8,8	LAND 84:2006; *skaičiavimo	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	2
2023.02.06-2023.02.07;	10h10m 08h10m		20	1792	47016	Ne	5,8	11		17				
2023.03.20-2023.03.21;	10h10m 08h10m		42	2272	99943	Ne	7,7	8,7		30				
2023.01.17-2023.01.18;	09h50m 07h50m	Grotos; prieš valymą	18	2441	40992	Ne	7,5	1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P)mg/l	2,83	LAND 58:2003	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	2
2023.02.06-2023.02.07;	10h30m 08h30m		20	1792	47016	Ne	6,1	5,15		17				
2023.03.20-2023.03.21;	09h45m 07h45m		42	2272	99943	Ne	7,8	3,94		30				
2023.01.17-2023.01.18;	10h15m 08h15m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	18	2441	40992	Ne	7,4	1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P)mg/l	0,093	LAND 58:2003	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	2
2023.02.06-2023.02.07;	10h10m 08h10m		20	1792	47016	Ne	5,8	0,10		17				
2023.03.20-2023.03.21;	10h10m 08h10m		42	2272	99943	Ne	7,7	0,090		30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023.01.17-2023.01.18;	09h50m-07h50m	Grotos; prieš valymą	18	2441	40992	Ne	7,5	1203	Bendras fosforas mg/l	3,03	LAND 58:2003	IAT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	2
2023.02.06-2023.02.07;	10h30m-08h30m		20	1792	47016	Ne	6,1	6,34		17				
2023.03.20-2023.03.21;	09h45m-07h45m		42	2272	99943	Ne	7,8	4,44		30				
2023.01.17-2023.01.18;	10h15m-08h15m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	18	2441	40992	Ne	7,4	1203	Bendras fosforas mg/l	0,10	LAND 58:2003	IAT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	2
2023.02.06-2023.02.07;	10h10m-08h10m		20	1792	47016	Ne	5,8	0,13		17				
2023.03.20-2023.03.21;	10h10m-08h10m		42	2272	99943	Ne	7,7	0,29		30				
2023.01.17-2023.01.18;	10h15m-08h15m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	18	2441	40992	Ne	7,4	9003	Di(2-etilheksil) ftalatas µg/l	0,28	LST EN ISO 18856: 2005	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	230
2023.02.06-2023.02.07;	10h10m-08h10m		20	1792	47016	Ne	5,8	0,65		118				
2023.03.20-2023.03.21;	10h10m-08h10m		42	2272	99943	Ne	7,7	0,33		MV 017; 230 207 MV 039; 230 321 MV 109				

Pastabos

* Susumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84 – 2006), nitritinio azoto(LAND 39 –2000), nitratinio azoto(LAND 65-2005) koncentracijas.

¹ Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

² Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³ Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴ Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

⁵ dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶ Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷ Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinų rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

⁸ Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹ Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

¹⁰ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vidutė Vėtienė; 8 381 59051

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius pavaduotojas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Trinkūnas

(Vardas ir pavardė)

2023.04.13

(Data)