

X

Aplinkos apsaugos agentūrai  
Lietuvos geologijos tarnybai  
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos  
(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO PROGRAMA**  
**I SKYRIUS**  
**I. BENDROJI DALIS**

**1. Informacija apie ūkio subjektą:**

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo  
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)  
fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą  
(tinkamą langelį pažymėti X)

X

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB“Anykščių vandenys“	154138664
------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Anykščių	Anykščiai	Liudiškių g.	28	-	-

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	El. paštas
+370 381 58 788	-	anykvanduo@anyksciuvandenys.lt

**2. Ūkinės veiklos vieta:**

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Kurklių mstl. nuotekų valymo įrenginiai					
Adresas: S.Nėries g.4B, Kurklių mstl., Kurklių sen.,Anykščių r.sav.					
Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Anykščių r.	Kurklių mstl.	S.Nėries g.	4B	-	-

**3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:**

Telefono Nr.	Fakso Nr.	El. paštas
+370 381 59051	-	laboratorija@anyksciuvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2024.10.01÷2024.12.31

#### IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>.

Išleistuvo kodas <sup>2</sup>		Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup>				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1340111		3340057				Kurklių mstl. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta <sup>4</sup>	Laiko tarpis <sup>5</sup> , d	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) <sup>8</sup>		Matavimo rezultatas <sup>9</sup>	Matavimo metodas <sup>10</sup>	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.12.04	11h40m	prieš valymą	148 27	24	3623	Ne	-	1001	pH	-	LST EN ISO 10523:2012	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	241204 MV487
2024.12.04	12h00m	po valymo	148 27	24	3623	Ne	7,6	1001	pH	7,09	LST EN ISO 10523:2012	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	241204 MV487
2024.12.04	11h40m	prieš valymą	148 27	24	3623	Ne	-	1004	Skendinčios medžiagos,mg/l	79,0	LST EN 872:2005	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	241204 MV487
2024.12.04	12h00m	po valymo	148 27	24	3623	Ne	7,6	1004	Skendinčios medžiagos,mg/l	12,0	LST EN 872:2005	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	241204 MV487
2024.12.04	11h40m	prieš valymą	148 27	24	3623	Ne	-	1005	Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS <sub>Cr</sub> ), mg/l	160	ISO15705:2002, išskyrus p.10.3	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	241204 MV487
2024.12.04	12h00m	po valymo	148 27	24	3623	Ne	7,6	1005	Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS <sub>Cr</sub> ), mg/l	30,6	ISO15705:2002, išskyrus p.10.3	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	241204 MV487
2024.12.04	11h40m	prieš valymą	148 27	24	3623	Ne	-	1003	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS <sub>7</sub> ),mg/1O <sub>2</sub>	140	LST EN ISO 58151:2019, išskyrus p.9.6.1 <sup>(N)</sup>	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	241204 MV487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.12.04	12h00m	po valymo	148 27	24	3623	Ne	7,6	1003	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS <sub>7</sub> ),mg/IO <sub>2</sub>	3,2	LST EN ISO 58151:2019, išskyrus p.9.6.1 <sup>(N)</sup>	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	241204 MV487
2024.12.04	11h40m	prieš valymą	148 27	24	3623	Ne	-	1113	Amonis (azoto), mgN/l	-	LST EN ISO 14911:2000	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	241204 MV487
2024.12.04	12h00m	po valymo	148 27	24	3623	Ne	7,6	1113	Amonis (azoto), mgN/l	<0,03	LST EN ISO 14911:2000	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	241204 MV487
2024.12.04	11h40m	prieš valymą	148 27	24	3623	Ne	-	1121	Nitritas (azoto), mgN/l	-	LST EN ISO 10304-1:2009	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	241204 MV487
2024.12.04	12h00m	po valymo	148 27	24	3623	Ne	7,6	1121	Nitritas (azoto), mgN/l	<0,02	LST EN ISO 10304-1:2009	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	241204 MV487
2024.12.04	11h40m	prieš valymą	148 27	24	3623	Ne	-	1120	Nitratas (azoto), mgN/l	-	LST EN ISO 10304-1:2009	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	241204 MV487
2024.12.04	12h00m	po valymo	148 27	24	3623	Ne	7,6	1120	Nitratas (azoto), mgN/l	17,8	LST EN ISO 10304-1:2009	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	241204 MV487
2024.12.04	11h40m	prieš valymą	148 27	24	3623	Ne	-	1201	Bendras azotas, mg/l	26,9	LST EN ISO 20236:2022 <sup>(N)</sup>	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	241204 MV487
2024.12.04	12h00m	po valymo	148 27	24	3623	Ne	7,6	1201	Bendras azotas, mg/l	22,6	LST EN ISO 20236:2022 <sup>(N)</sup>	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	241204 MV487
2024.12.04	11h40m	prieš valymą	148 27	24	3623	Ne	-	1116	Fosfatų fosforas, mgP/l	-	LST EN ISO 6878:2004, p.4 <sup>(N)</sup>	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	241204 MV487
2024.12.04	12h00m	po valymo	148 27	24	3623	Ne	7,6	1116	Fosfatų fosforas, mgP/l	4,05	LST EN ISO 6878:2004, p.4 <sup>(N)</sup>	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	241204 MV487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.12.04	11h40m	prieš valymą	148 27	24	3623	Ne	-	1203	Bendras fosforas, mg/l	7,35	LST EN ISO 6878:2004, p.7 <sup>(N)</sup>	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	241204 MV487
2024.12.04	12h00m	po valymo	148 27	24	3623	Ne	7,6	1203	Bendras fosforas, mg/l	4,55	LST EN ISO 6878:2004, p.7 <sup>(N)</sup>	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	241204 MV487

Pastabos:

<sup>1</sup> Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

<sup>2</sup> Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

<sup>3</sup> Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

<sup>4</sup> Kai ėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

<sup>5</sup> dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

<sup>6</sup> Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

<sup>7</sup> Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinų rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

<sup>8</sup> Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr. 79-3610; 2010, Nr. 89-4721) I priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

<sup>9</sup> Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

<sup>10</sup> Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė \_\_\_\_\_, tel. +370 381 59051  
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Vyr.inžinierius  
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

Egidijus Šileikis  
(Vardas ir pavardė)

2025.  
(Data)